



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.H00859

№ ПС 008658

Срок действия с 05.06.2023г. по 04.06.2028г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

20.30.11

Код ТН ВЭД

3209100009

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Лоймина»
606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация.
ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95
Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовитель
продукции)

ООО «Лоймина»
606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская
Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95
Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Краска глубокоматовая интерьерная для стен и потолков «Sommet» (базы А и С), расход на один слой от 7 м²/л до 12 м²/л; краска матовая моющаяся для стен и потолков «Excellence» (базы А и С), расход на один слой от 6 м²/л до 12 м²/л; краска полуматовая моющаяся для стен и потолков «Majestic», (базы А и С), расход на один слой от 6 м²/л до 12 м²/л; краска «Solid» (базы А и С), расход на один слой от 7 м²/л до 12 м²/л, Водно-дисперсионная краска-грунт «Fond», расход на один слой от 6 м²/л до 10 м²/л т.м., «CHARMANT». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 06/23-2С от 02.06.2023 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00495-АО от 16.02.2023 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.11-023-85287842-2023 Краски водно-дисперсионные интерьерные «CHARMANT»

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

